

節電対象期間における使用最大(需要)電力及び電力使用量

支部	使用最大電力				電気使用量				
	目標値		節電結果		目標値		節電結果		
1	北海道	Kw	330	Kw	320	kWh	236,120	kWh	184,055
2	青森	Kw	71	Kw	59	kWh	62,558	kWh	42,648
3	岩手	Kw	110	Kw	92	kWh	83,683	kWh	54,666
4	宮城	Kw	207	Kw	150	kWh	146,864	kWh	84,302
5	秋田	Kw	140	Kw	108	kWh	99,865	kWh	78,262
6	山形	Kw	97	Kw	79	kWh	80,030	kWh	58,966
7	福島	Kw	187	Kw	165	kWh	125,654	kWh	96,589
8	茨城	Kw	130	Kw	105	kWh	115,270	kWh	86,945
9	栃木	Kw	122	Kw	100	kWh	97,577	kWh	88,676
10	群馬	Kw	142	Kw	122	kWh	91,230	kWh	75,591
11	埼玉	Kw	230	Kw	206	kWh	162,070	kWh	153,865
12	千葉	Kw	377	Kw	359	kWh	211,657	kWh	246,194
13	東京(ダイヤビル)	Kw	611	Kw	529	kWh	390,314	kWh	300,314
13	東京(京阪神)	Kw	171	Kw	148	kWh	34,894	kWh	35,052
14	神奈川	Kw	654	Kw	578	kWh	328,737	kWh	446,686
15	新潟	Kw	131	Kw	109	kWh	106,446	kWh	80,126
16	富山	Kw	86	Kw	72	kWh	80,142	kWh	58,608
17	石川	Kw	128	Kw	109	kWh	88,344	kWh	66,019
18	福井	Kw	79	Kw	71	kWh	73,866	kWh	55,524
19	山梨	Kw	54	Kw	39	kWh	62,641	kWh	41,876
20	長野	Kw	106	Kw	93	kWh	106,538	kWh	77,115
21	岐阜	Kw	143	Kw	182	kWh	100,444	kWh	74,180
22	静岡	Kw	196	Kw	181	kWh	136,695	kWh	108,076
23	愛知	Kw	255	Kw	219	kWh	193,814	kWh	172,475
24	三重	Kw	178	Kw	170	kWh	115,283	kWh	93,298
25	滋賀	Kw	99	Kw	84	kWh	87,469	kWh	62,100
26	京都	Kw	218	Kw	197	kWh	145,508	kWh	114,147
27	大阪	Kw	545	Kw	454	kWh	413,178	kWh	378,585
28	兵庫	Kw	225	Kw	189	kWh	176,276	kWh	144,285
29	奈良	Kw	92	Kw	80	kWh	79,477	kWh	59,997
30	和歌山	Kw	84	Kw	81	kWh	67,342	kWh	45,295
31	鳥取	Kw	124	Kw	108	kWh	89,118	kWh	66,510
32	島根	Kw	106	Kw	90	kWh	72,609	kWh	57,281
33	岡山	Kw	139	Kw	119	kWh	106,702	kWh	79,644
34	広島	Kw	256	Kw	210	kWh	170,320	kWh	120,431
35	山口	Kw	122	Kw	106	kWh	86,262	kWh	65,609
36	徳島	Kw	85	Kw	82	kWh	71,979	kWh	59,467
37	香川	Kw	78	Kw	74	kWh	70,173	kWh	51,291
38	愛媛	Kw	165	Kw	151	kWh	102,032	kWh	84,569
39	高知	Kw	65	Kw	61	kWh	69,621	kWh	50,586
40	福岡	Kw	478	Kw	433	kWh	295,629	kWh	267,250
41	佐賀	Kw	77	Kw	70	kWh	74,292	kWh	56,586
42	長崎	Kw	160	Kw	159	kWh	85,230	kWh	96,240
43	熊本	Kw	125	Kw	117	kWh	81,366	kWh	75,790
44	大分	Kw	124	Kw	115	kWh	92,226	kWh	77,438
45	宮崎	Kw	90	Kw	88	kWh	77,760	kWh	60,929
46	鹿児島	Kw	151	Kw	151	kWh	116,376	kWh	99,924
47	沖縄	Kw	97	Kw	81	kWh	94,826	kWh	65,004
48	本部	Kw	570	Kw	516	kWh	381,098	kWh	286,945
48	本部(山口ビル)	Kw	175	Kw	200	kWh	19,338	kWh	22,058
48	研修センター	Kw	166	Kw	146	kWh	151,442	kWh	118,558
合計		Kw	9,555	Kw	8,527	kWh	6,608,392	kWh	5,526,627
平均		Kw	188	Kw	167	kWh	129,576	kWh	108,365

※ 目標値については、平成24年7月～9月請求分の値に新サーバの稼働に伴う増加が見込まれる値を加算した合計値。

なお、当該目標値には新サーバ室の空調に係る使用電力は含まれていない。

※ 節電結果については、平成25年7月1日～9月30日(節電対象期間)までの使用料の合計値。

※ 検針日が月初から月末以外の支部については日割り按分し算出。